


Таблица
Режимного дня 21 июня 2017г. по ФГУ «Краснодарское водохранилище»

П/ст 35/6кв	Нагрузка	21.06.2017г.	Ток А	Напряж. кВ	Полож. анцапфы	Темпер. окруж. среды °С	Мощность БСК
		На 10 ч. кВт.ч					
НС-5Д	Ввод №1	315	45	6,2	III	+21	300
	Ввод №2	Резерв	--	--	--	--	--
НС-1	Ввод №1	Резерв	--	--	--	--	--
	Ввод №2	415	52	10,9	III	+22	--
НС-2	Ввод №1	Резерв	--	--	--	--	--
	Ввод №2	320	40	6,4	III	+22	--

Врио директора ФГУ «Краснодарское водохранилище» В.В.Грищенко



Исп Б.П.Вишневский
237-28-37

Таблица
Режимного дня 21 июня 2017г. по ФГУ «Краснодарское водохранилище»

П/ст 35/6кв	Нагрузка		21.06.2017г.	Ток А	Напряж. кВ	Полож. анцапфы	Темпер. окруж. среды °С	Мощность БСК
			На 4 ч. кВт.ч					
НС-5Д	Ввод №1	I сш 6кв	315	45	6,2	III	+21	300
	Ввод №2	II сш 6кв	Резерв	--	--	--	--	--
	Ввод №1	I сш 6кв	Резерв	--	--	--	--	--
НС-1	Ввод №2	II сш 10кв	415	52	10,5	III	+22	--
	Ввод №1	I сш 6кв	Резерв	--	--	--	--	--
НС-2	Ввод №1	I сш 6кв	Резерв	--	--	--	--	--
	Ввод №2	II сш 6кв	320	40	6,4	III	+22	--

Врио директора ФГУ «Краснодарское водохранилище» В.Б.Грищенко



Исп Б.П.Вишневецкий
237-28-37

Таблица
Режимного дня 21 июня 2017г. по ФГУ «Краснодарское водохранилище»

п/ст 35/6кв	Нагрузка		Ток А	Напряж. кВ	Полож. аналог аналог	Темпер. окруж. среды °С	Мощность БСК
	21.06.2017г. На 22 ч. кВт.ч						
НС-5Д	Ввод №1	I сш 6кв	45	6,2	III	+21	300
	Ввод №2	II сш 6кв	--	--	--	--	--
НС-1	Ввод №1	I сш 6кв	--	--	--	--	--
	Ввод №2	II сш 10кв	46	6,4	III	+18	--
НС-2	Ввод №1	I сш 6кв	42	6,5	III	+18	--
	Ввод №2	II сш 6кв	--	--	--	--	--

Врио директора ФГУ «Краснодарское водохранилище»

В.Б.Грищенко



Исп Б.П.Вишневский
237-28-37