


Таблица

Таблица

Режимного дня 17.12.2025г филиалом «Краснодарское водохранилище»

п/ст 35/6кв	Нагрузка	17.12.2025г.	Ток А	Напряж. кВ	Полож. анцапфы	Темпер. окуж. среды °С	Мощность БСК
		На 10 ч. кВт.ч					
НС-5Д	Ввод №1	250	45	6-10	II	+5	75
	Ввод №2	250	60	6-10	II	+5	75
НС-1	Ввод №1	-	-	6-10	-	+5	-
	Ввод №2	150	75	6-10	II	+5	62,5
НС-2	Ввод №1	160	60	6-10	III	+5	75
	Ввод №2	-	-	6-10	-	+5	-

Главный энергетик



Ю.Ф.Озивской

Исп О.В.Дорошенко
237-28-37

Таблица

Таблица

Режимного дня 17.12.2025г филиалом «Краснодарское водохранилище»

п/ст 35/6кв	Нагрузка		17.12.2025г. На 21 ч. кВт.ч	Ток А	Напряж. кВ	Полож. анцапфы	Темпер. окруж. среды °С	Мощность БСК
НС-5Д	Ввод №1	I сш 6кв	250	45	6-10	II	+3	75
	Ввод №2	II сш 6кв	250	60	6-10	II	+3	75
НС-1	Ввод №1	I сш 6кв			6-10		+3	
	Ввод №2	II сш 10кв	150	75	6-10	II	+3	62,5
НС-2	Ввод №1	I сш 6кв	160	60	6-10	III	+3	75
	Ввод №2	II сш 6кв			6-10		+3	

Главный энергетик

Ю.Ф.Озивской

Исп О.В.Дорошенко

237-28-37

Таблица
Режимного дня 17.12.2025г филиалом «Краснодарское водохранилище»

п/ст 35/6кв	Нагрузка		17.12.2025г. На 04 ч. кВт.ч	Ток А	Напряж. кВ	Полож. анцапфы	Темпер. окруж. среды °С	Мощность БСК
НС-5Д	Ввод №1	I сш 6кв	250	45	6-10	II	+2	75
	Ввод №2	II сш 6кв	250	60	6-10	II	+2	75
НС-1	Ввод №1	I сш 6кв			6-10		+2	
	Ввод №2	II сш 10кв	150	75	6-10	II	+2	62,5
НС-2	Ввод №1	I сш 6кв	160	60	6-10	III	+2	75
	Ввод №2	II сш 6кв			6-10		+2	

Главный энергетик

Ю.Ф.Озивской

Исп О.В.Дорошенко
237-28-37