

Таблица

Режимного дня 20 июня 2018г.. по ФГУ «Краснодарское водохранилище»

п/ст 35/6кв	Нагрузка	20.06.2018г	Ток А	Напряж. кВ	Полож. анцапфы	Мощность БСК
		На 4 ч. КВт.ч				
НС-5Д	Ввод №1	--	--	6,3	III	300
	Ввод №2	315	40	6,1	III	300
НС-1	Ввод №1	320	38	6,2	II	62,5
	Ввод №2	710	75	10,0	III	--
НС-2	Ввод №1	320	75	6,2	II	75,0
	Ввод №2	--	--	--	--	--

Врио директора ФГУ «Краснодарское водохранилище» В.Б.Грищенко




Исп. Б.П.Вишневский
237-28-37

Таблица
Режимного дня 20 июня 2018г. по ФГУ «Краснодарское водохранилище»

п/ст 35/6кв	Нагрузка		20.06.2018г	Ток А	Напряж. кВ	Полож. анцапфы	Мощность БСК
			На 10 ч. КВт.ч				
НС-5Д	Ввод №1	I сш 6кв	--	--	--	--	--
	Ввод №2	II сш 6кв	--	--	--	--	--
НС-1	Ввод №1	I сш 6кв	320	45	6.2	II	62,5
	Ввод №2	II сш 10кв	710	75	10.0	III	--
НС-2	Ввод №1	I сш 6кв	--	--	--	--	--
	Ввод №2	II сш 6кв	320	42	6.3	III	75

Врио директора ФГУ «Краснодарское водохранилище» **В.Б.Грищенко**




Исп. Б.П.Вишневский
237-28-37

Таблица
Режимного дня 20 июня 2018г.. по ФГУ «Краснодарское водохранилище»

п/ст 35/6кв	Нагрузка		20.06.2018г	Ток А	Напряж. кВ	Полож. анцапфы	Мощность БСК
			На 22ч. КВт.ч				
НС-5Д	Ввод №1	I сш 6кв	--	--	--	--	--
	Ввод №2	II сш 6кв	315	40	6,1	III	300
НС-1	Ввод №1	I сш 6кв	315	37	6,2	II	62,5
	Ввод №2	II сш 10кв	710	75	10,0	III	--
НС-2	Ввод №1	I сш 6кв	--	--	--	---	--
	Ввод №2	II сш 6кв	320	43	6,2	II	75

Врио директора ФГУ «Краснодарское водохранилище» В.Б.Грищенко



Исп. Б.П.Вишневский
237-28-37