

Таблица
Режимного дня 25 декабря 2018г. по ФГУ «Краснодарское водохранилище»

| п/ст 35/6кв | Нагрузка | | 25.12.2018г | Ток А | Напряж. кВ | Полож. анцапфы | Темпер. окруж. среды °С | Мощность БСК |
|----------------|----------|------------|------------------|----------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|
| | | | На 3 ч. кВт.ч | | | | | |
| НС-5Д | Ввод №1 | I сш 6кв | Резерв | -- | -- | -- | -- | -- |
| | Ввод №2 | II сш 6кв | Резерв | -- | -- | -- | -- | -- |
| | Ввод №1 | I сш 6кв | Резерв | -- | -- | -- | -- | -- |
| НС-1 | Ввод №2 | II сш 10кв | 130 | 205 | 10 | III | 1.0 | 62.5 |
| | Ввод №1 | I сш 6кв | 160 | 300 | 6.2 | III | 1.0 | 75 |
| НС-2 | Ввод №1 | I сш 6кв | Резерв | -- | -- | -- | -- | -- |
| | Ввод №2 | II сш 6кв | Резерв | -- | -- | -- | -- | -- |

Главный энергетик ФГУ «КВ»



Протопопов А.А.

Исп. Б.л.Вишневецкий
237-28-37

Таблица
Режимного дня 25 декабря 2018. по ФГУ «Краснодарское водохранилище»

| п/ст 35/6кв | Нагрузка | 25.12.2018г | Ток А | Напряж. кВ | Полож. анцапфы | Темпер. окруж. среды °С | Мощность БСК |
|----------------|----------|-------------------|----------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|
| | | На 10 ч. кВт.ч | | | | | |
| НС-5Д | Ввод №1 | 315 | 38 | 6.3 | IV | 4 | 470 |
| | Ввод №2 | Резерв | -- | -- | -- | -- | -- |
| НС-1 | Ввод №1 | Резерв | -- | -- | -- | -- | -- |
| | Ввод №2 | II сш 10кв | 250 | 10 | III | 4 | 62,5 |
| НС-2 | Ввод №1 | I сш 6кв | 160 | 6,2 | III | 4 | 75 |
| | Ввод №2 | II сш 6кв | Резерв | -- | -- | -- | -- |

Главный энергетик ФГУ «КВ»



Протопопов А.А.

Исп. Б.П.Вишневецкий
237-28-37

Таблица
Режимного дня 25 декабря 2018г. по ФГУ «Краснодарское водохранилище»

| п/ст 35/6кв | Нагрузка | 25.12.2018г. | Ток А | Напряж. кВ | Полож. анцапфы | Темпер. окруж. среды °С | Мощность БСК |
|----------------|----------|---------------------|----------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|
| | | На 18 час. кВт.ч | | | | | |
| НС-5Д | Ввод №1 | Резерв | -- | -- | -- | -- | -- |
| | Ввод №2 | Резерв | -- | -- | -- | -- | -- |
| НС-1 | Ввод №1 | Резерв | -- | -- | -- | -- | -- |
| | Ввод №2 | 130 | 200 | 10 | III | 4 | 62,5 |
| НС-2 | Ввод №1 | 160 | 280 | 6,2 | III | 4 | 75 |
| | Ввод №2 | Резерв | -- | -- | -- | -- | -- |

Главный энергетик ФГУ «КВ»

Протопопов А.А.



Исп. Б.П.Вишневецкий

237-28-37